

Département : 34

Commune : LA GRANDE MOTTE

PORT DE PLAISANCE

DIVERS MER

EAU

No : 1 POINT

DREAL

SERVICE NATURE/PEL

520 AV HENRI II DE MONTMORENCY

34064 MONTPELLIER CEDEX 2

I = sous-traitance interne réseau Eurofins
* = mesure sous accréditation

M = mesure du laboratoire de Vergèze

Paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Réf. qualité / valeurs guides	limites qualité / val. impératives
MICROBIOLOGIE					
Escherichia coli	NF EN ISO 9308-3	* M 38	/100ml		
Enterocoques	NF EN ISO 7899-1	* M <38	/100ml		
PARAMETRES PREALABLES					
Filtration		analyse sous-traitée. Cf. rapport ci-joint			
PHYSICO-CHIMIE					
Matieres en suspension totales	NF EN 872	I non mesuré	mg/l		
CATIONS					
Ammonium en NH4+	NF EN ISO 11732	III non mesuré	mg/l		

A Vergèze, le 28/06/2013

La coordinatrice de Projets Clients,

Commentaire / conformité :

Les analyses chimiques ont été sous-traitées au laboratoire Eurofins IPL EST Maxéville.



S. DE ARRIETA

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme d'un facsimile photographique intégral. Ce document comporte 1 page et 0 annexe.
Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

Méthodes de prélèvements : FD T90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation, FD T90-522 et la circulaire Legionelles n°2002/243 du 22/04/2002
et arrêté du 01/02/2010 pour les eaux sanitaires, FD T90-522 et arrêté du 13/12/2004 pour TAF, FD T90-523-2 pour les eaux résiduaires,
FD T90-523-1 et NF EN ISO 19458 pour les eaux superficielles et FD T90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs et de piscines.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux

- portée détaillée de l'agrément disponible sur demande -

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29/11/2006.

Eurofins IPL Sud

SAS au capital de 1 782 990 euros RCS NIMES 415 110 808 Siret 415 110 808 00086 TVA FR 70 415 110 808

Siège social 75 Chemin de Sommières 30310 VERGEZE T 04 66 73 15 70 F 01 57 67 36 83

Laboratoire accrédité par
la section essai du COFRAC
sous le numéro
1-0903 (M).


ESSAIS

Portées disponibles
sur www.cofrac.fr