

COMPTE RENDU

CSS EDN

SOUS-PREFECTURE DE NARBONNE

26 mars 2024

INTITULE	NOM	STATUT	PRESENT/ EXCUSE/ABSENT
Collège administration			
Sous-préfecture	Rémi RECCIO Catherine JEAN Karine PODENCE	Sous-préfet de Narbonne	Présent Présente Présente
DREAL	Christophe MONTAUBAN	Inspecteur DREAL	Présent
Service interministériel de défense et de protection civile			Absent
SDIS			Absent
DDTM			Absent
ARS	Dominique MESTRE-PUJOL		Présente
DDETSPP	Olivier DEBLONDE		Présent
Collège collectivités			
Mairie de Sallèles d'Aude	Daniel BRU	Adjoint au Maire	Présent
Président du conseil départemental de l'Aude			Absent
Agglomération grand Narbonne			Absent
Collège riverains			
Association ECCLA	Jean-Luc THIBAULT Maryse ARDITI	Titulaire Suppléante	Excusé Présente
Narbonne Environnement	Michel DEOLA Lucette BONNETON	Titulaire Suppléant	Absent Absent
Société de protection de la nature	Jean-Pierre Martinez Gilbert Sales	Titulaire	Absent Absent
Carayon		Titulaire	Absent
Collège exploitants			
EDN	Le représentant de la société Le représentant de la		Présent Présent

	société		
Collège salariés			
EDN	Le représentant des salariés Le représentant des salariés		Présente

ORDRE DU JOUR :

- **Bilan d'activité de la société EDN**
- **Bilan d'activité de l'inspection des installations classées**
- **Questions diverses**

Ouverture de la séance à 9h40, sous la présidence de M. Rémi Réccio, sous-préfet de Narbonne.

- **Bilan d'activité de la société EDN**

La société EDN présente le bilan d'activité. Le site est classé Seveso seuil haut par son activité de stockage et de distribution de produits agro-pharmaceutiques.

M. le sous-préfet explique que la société EDN, en l'état, se situe en dessous du seuil Seveso seuil haut. Néanmoins, le site garde cette classification dans le cas d'une augmentation de l'activité de stockage.

Une présentation de l'état des stocks du site est réalisée. En 2023, la société comptabilise trois mille entrées et deux mille cinq cents sorties de palettes. Le stock de palettes sur site est de 800 unités.

Les risques d'accidents identifiés dans l'Etude de Dangers (EDD) sont le déversement accidentel de produits nocifs ou polluants et l'incendie d'une ou de plusieurs cellules. Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS) est mis à jour régulièrement.

Un exercice du Plan d'Opération Interne (POI) et un exercice du Plan Particulier d'Intervention (PPI) ont été réalisés le 12 mai 2023.

La visite de la DREAL a été menée le 1^{er} juin 2023.

Tous les contrôles réalisés en interne sont effectués hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. Des sociétés extérieures interviennent pour réaliser les maintenances incendie, intrusion, extincteur, foudre, etc. La surveillance des eaux souterraines est effectuée deux fois par an, afin de vérifier l'absence de produits dangereux. Aucun accident ou incident n'est à noter depuis 2019.

La société EDN présente les investissements réalisés en 2023, ainsi que les actions à mener en 2024.

Le représentant de la DDETSPP de l'Aude souhaite savoir si la société EDN emploie des salariés d'entreprise extérieure.

La société EDN répond par la positive et précise que seules les entreprises de maintenance ont accès au site, habilitées et identifiées.

M. le sous-préfet souhaite que la prochaine réunion de CSS soit réalisée sur site.

La société EDN répond par la positive.

- **Bilan d'activité de l'inspection des installations classées**

La DREAL présente les principales rubriques de la société EDN. Suite à la baisse des produits amenant à la classification site Seveso seuil haut, il est conseillé à l'exploitant de revoir sa déclaration initiale.

La société EDN signale qu'un projet est en cours de réflexion, afin de repositionner l'entreprise en distributeur local.

La DREAL présente l'inspection du 1^{er} juin 2023, ayant pour thématique l'exercice POI. Sept observations ont été relevées.

Le suivi des stocks est à jour et est disponible à l'extérieur du site. La société EDN doit poursuivre son effort, afin d'améliorer le vocabulaire concernant les produits de stockage.

L'EDD (Etude Des Dangers) doit être actualisée avec l'analyse des produits de décomposition des fumées, au plus tard le 30 juin 2025.

L'association ECCLA souhaite savoir si un début d'incendie a déjà eu lieu sur le site.

La société EDN répond par la négative.

- **Questions diverses**

Aucune question n'est abordée.

M. le sous-préfet remercie l'ensemble des participants.

La séance est levée à 10h10.

Le sous-préfet

Rémi RECIO

